

Słubice, 18 lipca 2017 r.

Wykonawcy

ZP.271.21.2017.PG

dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej Pzp, przekazuję odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania:

1. W opisie podano, że obiekt należy realizować przy niskich stanach Odry. Z naszego doświadczenia z realizacji obiektów w pobliżu projektowanej sali sportowej wynika, że poziom wody gruntowej stabilizuje się około 1 m p.p.t. Czy należy uwzględnić odwodnienie wykopów w ofercie?
2. Zaprojektowane okna O3 ze względu na szerokość 415 cm wymagają podziału na dwie kwatery. Czy w ofercie należy uwzględnić otwieranie obydwu kwater?
3. Z uwagi na znajdujące się rozbieżności w dołączonej dokumentacji projektowej, pomiędzy opisem całej konstrukcji podłogi sportowej jak również samej wykładziny sportowej PCV, która ma stanowić wykończenie opisanego systemu, prosimy o podanie informacji, który z dokumentów (projekt budowlany, STWiOR, część rysunkowa czy przedmiary) będzie wiążący na etapie wykonania podłogi sportowej.

Odpowiedzi:

Ad 1

Tak w ofercie należy uwzględnić odwodnienie wykopu, a jeżeli zajdzie taka potrzeba to obniżenia poziomu wody.

Ad 2

Zgodnie z zapisami, dopuszcza się podział okien ze względów statyczno-wytrzymałościowych.

Ad 3

Podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa. Do wyceny należy przyjąć wykładzinę PCV 7 mm zgodnie z częścią rysunkową oraz karta techniczną nr 6.

z up. BURMISTRZA  
  
Roman Siemiński  
Zastępca Burmistrza