

Wykonawcy

ZP.271.6.2018.PG

dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego na cele mieszkalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Krótkiej w Słubicach.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 r. z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, przekazuję odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z wprowadzonymi zmianami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytania

Bardzo proszę o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parametrami technicznymi, którą należy wycenić do przetargu j/w.

Czy są okna przewidziane do renowacji? Jeżeli tak, proszę o zestawienie ilościowe z wymiarami okien.

Czy należy montować nawiewniki okienne? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie w których oknach..

Odpowiedź:

Zestawienie stolarki okiennej

okno	wymiar	szt
uchylno-rozwierne jednodzielne z PCV	0,78x0,90	6
uchylno- rozwierne jednodzielne z PCV	0,80x0,90	4
uchylno rozwierne jednodzielne z PCV z szybą EI30	0,92x1,20	1
uchylno rozwierne jednodzielne z PCV	0,78x1,50	8
uchylno rozwierne jednodzielne z PCV	0,80x1,50	6
uchylno rozwierne jednodzielne z PCV	0,92x1,66	29
uchylno rozwierne dwudzielne z PCV	1,56x1,50	1
uchylno rozwierne dwudzielne z PCV	1,52x1,67	1

Okna z profili PCV, szyba zespolona podwójna, max wsp przenik ciepła dla okna $U=1,1$ W/m²k z rozszczelnieniem lub nawiewnikami higrosterowalnymi, regulacja pozostałej stolarki okiennej i montaż sterowników higrosterowalnych.

Zestawienie stolarki drzwiowej

drzwi	wymiar	szt
drzwi zewnętrzne z ościeżnicą z PCV	1,23x2,10	1

drzwi zewnętrzne z ościeżnicą z PCV	1,30x2,10	1
skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne	0,90x2,05	1
skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne	0,90x2,05	21
skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne	1,00x2,05	21
skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. szkła do 0,2m2 łazienkowe z wentylacją	0,80x2,05	2
skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone łazienkowe z wentylacją	0,90x2,05	20
skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone łazienkowe z wentylacją	1,0x2,05	4

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z profili PVC wzmocnione trzykomorowe wypełnione pianką poliuretanową. W polach górnych i dolnych drzwi szyba zespolona podwójna, max współczynnik przenik ciepła $U=1,1W/m^2K$ (drzwi D3). Drzwi zewnętrzne pełne w części dolnej panel pełny w kolorze białym wypełniony wełną mineralną panel górny wypełniony naświetlem.

Drzwi wejściowe do pomieszczeń szer. 80 i 90 w świetle oraz dwu skrzydłowe izolacyjność akustyczna 33dB konstrukcja skrzydła w wersji przylgowej wypełnienie płyta wiórowa otworowa wzmocnienie dodatkowym ramiakiem poszycie skrzydła wykonane z warstwy aluminium i płyty MDF skrzydło pokryte okleiną CPL gr 0,2mm Klamki metalowe. Akcesoria jeden zamek pod wkładkę patentową wkładka patentowa trzy zawiasy próg stalowy. Ościeżnica systemowa obejmująca regulowana do ścian murowanych wyposażona w uszczelkę gumową na obwodzie ościeżnicy.

Drzwi wewnątrzlokalowe Konstrukcja skrzydła - wkład stabilizujący plaster miodu poszycie skrzydła to obustronnie MDF Klamki metalowe W zależności od pomieszczeń w jakim zaprojektowano drzwi powinny posiadać do wc i łazienki - ramka wentylacyjna, tuleje nawiewne Ościeżnica kątowna mała z blachy stalowej ocynkowanej gr 1,2mm wyposażone w uszczelkę gumową na obwodzie ościeżnicy, zamek z blokadą łazienkową. Drzwi montowane w pomieszczeniach dla niepełnosprawnych dodatkowo wyposażone w uchwyt drzwiowy.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. W związku z tym rozdział XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, Sekretariat Burmistrza I piętro, pokój nr 118, do 23 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, Sala konferencyjna I piętro.”

z up. BURMISTRZA

 Roman Siemiński
 Zastępca Burmistrza